



Regler for VE-støtte og RFNBO-produktion

Baggrund

Den delegerede retsakt [C\(2023\)1087](#) fastsætter regler for, hvornår et brintbaseret brændstof må kaldes for RFNBO (og derved tælle med i VE-direktivets målopfyldelse).

En af reglerne er kravet om additionalitet, som også omhandler, hvorvidt den vedvarende elforsyning der anvendes til elektrolyse, har fået statsstøtte.

Krav om additionalitet

Kravets formål er at sikre, at RFNBO-produktion ikke sker på basis af grøn el, der ellers ville blive forbrugt af eksisterende aktører i elmarkedet. Derfor skal RFNBO-producenter sørge for, at de bruger "ny" el (groft defineret som ikke mere end 36 måneder ældre end RFNBO-anlægget). I tilfælde af, at RFNBO-produktion sker pba. en PPA med et VE-anlæg, må VE-anlægget jf. additionalitetskravet ikke have modtaget statsstøtte. Specifikt:

- VE-anlægget må ikke have modtaget støtte i form af driftsstøtte (*operating aid*) eller investeringsstøtte (*investment aid*).
- Støtte modtaget af VE-anlægget før dets *repowering* er ekskluderet (dvs. det er ok at have modtaget støtte forinden).
- Støtte der ikke udgør nettostøtte, eller støtte der tilbagebetales fuldt ud, er også ekskluderet (f.eks. hvis et VE-anlæg har en 2-sidet CfD, som forventes at resultere i en nettobetaling *til staten* – det skal dog også dokumenteres i slutningen af støtteperioden).

Kravet om ikke at have modtaget statsstøtte gælder ikke for RFNBO-produktion pba. en direkte linje, eller RFNBO-produktion pba. el fra elnettet. Dette betyder f.eks. at når DK1 og DK2 overstiger 90% VE i nettet, må RFNBO produceres fra elnettet i disse budzoner, uanset om f.eks. havvind modtager statsstøtte (i hvilken som helst form). I det tilfælde ville det dog ikke være muligt at producere RFNBO pba. af en PPA med støttet havvind.

	Idriftsættelse af VE-anlæg	Støtte til VE-anlæg tilladt
Direkte linje (artikel 3)	< 36 mdr.	☒
Elnet (artikel 4, flere cases)	n/a	☒
PPA (artikel 5)	< 36 mdr. ¹	☐

¹ Særlige bestemmelser for genforhandling af PPA og for udvidelse af RFNBO-anlægget.



Tøv ikke med at kontakte

Adriana Guerenabarrena
Chef for regulering og analyse
Tlf. +45 31 15 57 24
Mail: ag@brintbranchen.dk